

序号	使用证号	设备类别	设备品种	出口介质压力	进口介质压力	出口介质温度	进口介质温度	排烟处O2容 积百分比	排烟处RO2 容积百分比	排烟处CO容 积百分比	入炉冷空气 温度	排烟温度	锅炉反平衡 热效率	结论分析	测试日期
1	锅10粤SXXXXX(20)	承压蒸汽锅炉	承压蒸汽锅炉	1.00	1.38	194.00	20.00	0.51	11.58	0.03790	34.10	79.70	93.51	1、该锅炉热效率符合要求。	2025-4-10
2	锅10粤SXXXXX(22)	承压蒸汽锅炉	承压蒸汽锅炉	0.60	0.98	193.30	20.00	13.38	4.32	0.00240	28.10	74.90	90.94	1、该锅炉热效率基本符合要求。	2025-4-27
3	锅10粤SXXXXX(19)	承压蒸汽锅炉	承压蒸汽锅炉	0.75	0.98	194.00	20.00	12.83	4.60	0.00060	27.70	175.30	82.34	1、锅炉热效率低于要求的95%。	2025-4-27