

分区ID	分区名称	监测点ID	安装位置	传感器类型	采集时间	压力值 (MPa)	流量值 (m³/h)	流速 (m/s)	是否检测到漏	漏损量 (m³)	漏损状态	处理状态	上次维护时间
P005	南区A区	MP001	DN400主管网节点24	流量传感器	2025-08-06	0.297	89.27	1.82	是	1.2	轻微漏损	已解决	2025-08-05
P005	南区A区	MP002	DN100主管网节点15	压力传感器	2025-08-06	0.317	71.3	1.64	否	0	正常	无需处理	2025-08-04
P008	北区B区	MP003	DN200主管网节点11	超声波流量计	2025-08-06	0.512	16.34	2.16	否	0	正常	无需处理	2025-08-06
P005	南区A区	MP004	DN100主管网节点39	流量传感器	2025-08-06	0.55	28.8	1.05	否	0	正常	无需处理	2025-07-20
P004	西区B区	MP005	DN150主管网节点30	智能水表	2025-08-06	0.355	34.78	1.53	否	0	正常	无需处理	2025-07-14
P009	中区A区	MP006	DN150主管网节点44	超声波流量计	2025-08-06	0.27	41.29	1.66	是	2.15	轻微漏损	未处理	2025-07-18
P006	南区B区	MP007	DN300主管网节点18	压力传感器	2025-08-07	0.437	66.04	1.08	否	0	正常	无需处理	2025-07-14
P010	中区B区	MP008	DN200主管网节点14	智能水表	2025-08-07	0.454	53.51	0.87	否	0	正常	无需处理	2025-07-15
P008	北区B区	MP009	DN150主管网节点17	流量传感器	2025-08-07	0.482	26.08	0.89	否	0	正常	无需处理	2025-07-20
P009	中区A区	MP010	DN400主管网节点17	智能水表	2025-08-07	0.585	77.77	1.93	否	0	正常	无需处理	2025-07-31
P006	南区B区	MP011	DN150主管网节点9	智能水表	2025-08-07	0.269	24.53	1.76	是	2.73	轻微漏损	未处理	2025-08-08
P003	西区A区	MP012	DN300主管网节点39	压力传感器	2025-08-07	0.31	74.11	1.16	否	0	正常	无需处理	2025-07-31
P010	中区B区	MP013	DN300主管网节点34	超声波流量计	2025-08-07	0.499	35.26	1.53	否	0	正常	无需处理	2025-07-16
P001	东区A区	MP014	DN100主管网节点44	超声波流量计	2025-08-07	0.464	27.02	2.16	否	0	正常	无需处理	2025-08-09
P005	南区A区	MP015	DN300主管网节点11	智能水表	2025-08-07	0.384	111.73	2.05	是	0.9	严重漏损	已解决	2025-08-04
P009	中区A区	MP016	DN150主管网节点33	压力传感器	2025-08-07	0.359	17.94	1.26	否	0	正常	无需处理	2025-07-17
P009	中区A区	MP017	DN400主管网节点13	流量传感器	2025-08-08	0.417	32.64	1.96	否	0	正常	无需处理	2025-07-19
P003	西区A区	MP018	DN400主管网节点50	压力传感器	2025-08-08	0.407	33.26	1.56	否	0	正常	无需处理	2025-08-02
P008	北区B区	MP019	DN100主管网节点8	超声波流量计	2025-08-08	0.342	67.14	0.9	否	0	正常	无需处理	2025-08-05
P001	东区A区	MP020	DN150主管网节点37	压力传感器	2025-08-08	0.358	92.99	1.08	是	3.68	严重漏损	处理中	2025-07-17
P002	东区B区	MP021	DN400主管网节点50	流量传感器	2025-08-08	0.519	65.13	0.9	否	0	正常	无需处理	2025-07-22
P008	北区B区	MP022	DN400主管网节点11	超声波流量计	2025-08-08	0.408	22.53	2.01	否	0	正常	无需处理	2025-07-16
P010	中区B区	MP023	DN300主管网节点14	流量传感器	2025-08-08	0.487	36.51	0.89	否	0	正常	无需处理	2025-07-31
P006	南区B区	MP024	DN300主管网节点34	智能水表	2025-08-09	0.286	52.58	1.82	是	2.62	轻微漏损	未处理	2025-08-10
P006	南区B区	MP025	DN100主管网节点38	流量传感器	2025-08-09	0.336	61.36	1.87	否	0	正常	无需处理	2025-08-05
P001	东区A区	MP026	DN100主管网节点46	压力传感器	2025-08-09	0.468	65.11	1.49	否	0	正常	无需处理	2025-08-10
P001	东区A区	MP027	DN200主管网节点5	流量传感器	2025-08-09	0.457	42.79	0.84	否	0	正常	无需处理	2025-07-22
P008	北区B区	MP028	DN150主管网节点35	流量传感器	2025-08-09	0.332	17.04	1.69	否	0	正常	无需处理	2025-07-25
P008	北区B区	MP029	DN150主管网节点31	智能水表	2025-08-09	0.394	48.06	2.07	否	0	正常	无需处理	2025-08-09
P002	东区B区	MP030	DN300主管网节点23	智能水表	2025-08-10	0.375	41.67	1.86	否	0	正常	无需处理	2025-07-29
P001	东区A区	MP031	DN100主管网节点4	智能水表	2025-08-10	0.369	20	1.21	否	0	正常	无需处理	2025-07-18
P002	东区B区	MP032	DN150主管网节点13	流量传感器	2025-08-10	0.348	75.43	1.93	否	0	正常	无需处理	2025-07-29
P003	西区A区	MP033	DN300主管网节点12	超声波流量计	2025-08-10	0.49	71.64	1.93	否	0	正常	无需处理	2025-08-05
P002	东区B区	MP034	DN300主管网节点36	压力传感器	2025-08-10	0.271	106.5	1.56	是	1.93	严重漏损	已解决	2025-07-17
P001	东区A区	MP035	DN100主管网节点49	流量传感器	2025-08-10	0.333	29.82	1.4	否	0	正常	无需处理	2025-07-30
P008	北区B区	MP036	DN300主管网节点14	智能水表	2025-08-11	0.383	89.89	0.81	是	1.5	轻微漏损	处理中	2025-08-12
P007	北区A区	MP037	DN200主管网节点30	超声波流量计	2025-08-11	0.336	36.94	2.12	否	0	正常	无需处理	2025-07-21
P009	中区A区	MP038	DN300主管网节点10	流量传感器	2025-08-11	0.397	48.72	1.78	否	0	正常	无需处理	2025-08-06
P001	东区A区	MP039	DN400主管网节点48	压力传感器	2025-08-11	0.409	78.17	2.15	否	0	正常	无需处理	2025-08-11
P001	东区A区	MP040	DN400主管网节点31	流量传感器	2025-08-11	0.247	52.75	1.22	是	3.24	严重漏损	未处理	2025-07-16
P003	西区A区	MP041	DN100主管网节点39	压力传感器	2025-08-12	0.451	18.35	1.19	否	0	正常	无需处理	2025-07-31
P002	东区B区	MP042	DN400主管网节点16	压力传感器	2025-08-12	0.572	30.57	1	否	0	正常	无需处理	2025-08-10
P007	北区A区	MP043	DN400主管网节点37	超声波流量计	2025-08-12	0.447	79.07	1.14	否	0	正常	无需处理	2025-08-06

P006	南区B区	MP044	DN150主管网节点17	智能水表	2025-08-12	0.502	64.51	1.13	否	0	正常	无需处理	2025-07-22
P005	南区A区	MP045	DN300主管网节点21	压力传感器	2025-08-12	0.376	51.14	1.69	是	0.91	中度漏损	已解决	2025-07-25
P002	东区B区	MP046	DN100主管网节点35	流量传感器	2025-08-12	0.551	35.85	1.06	否	0	正常	无需处理	2025-08-04
P003	西区A区	MP047	DN200主管网节点5	流量传感器	2025-08-13	0.312	53.41	1.75	否	0	正常	无需处理	2025-08-03
P003	西区A区	MP048	DN300主管网节点35	超声波流量计	2025-08-13	0.305	48.29	1.12	否	0	正常	无需处理	2025-07-18
P009	中区A区	MP049	DN100主管网节点43	超声波流量计	2025-08-13	0.335	38.83	1.77	是	1.12	轻微漏损	处理中	2025-08-09
P002	东区B区	MP050	DN400主管网节点10	超声波流量计	2025-08-13	0.402	22.38	2.09	否	0	正常	无需处理	2025-07-24