产品编号	批次（号）	浑浊度标准值/NTU	浑浊度实测值/NTU	电导率（25±1）℃标准值（μS/cm）	电导率（25±1）℃实测值（μS/cm）	耗氧量标准值（mg/L）	耗氧量实测值（mg/L）	pH值实测值	四氯化碳标准值（mg/L）	四氯化碳实测值（mg/L）	菌落总数实测值（CFU/mL）	铜绿假单胞菌实测值（CFU/250mL）	标准化指标矩阵	指标耦合簇标识	相关强度指数	综合偏移主成分得分	马氏距离异常度	量值异常位	综合达标等级	主控指标标识
**********	**********	1	0.07	10-300	18.1	2	0.48	6.6	0.001	0.0003	1	0、0、0、0、0	0.07、0、0.24、0.3	独立指标	0.2	-5.7551	1.2015	正常	优级达标	耗氧量
**********	**********	1	0.09	10-300	18.6	2	0.48	6.7	0.001	0.0003	1	0、0、0、0、0	0.09、0、0.24、0.3	强耦合簇	0.2163	-5.5902	1.1838	正常位	优级达标	耗氧量
**********	**********	1	0.07	10-300	16.3	2	0.4	6.7	0.001	0.0003	1	0、0、0、0、0	0.07、0、0.2、0.3	强耦合簇	0.2327	-6	1.1019	正常位	优级达标	耗氧量