产品编号	批次（号）	浑浊度标准值	浑浊度实测值/NTU	耗氧量（高锰酸钾指数）标准值	耗氧量（高锰酸钾指数）实测值	溴酸盐标准值	溴酸盐实测值	三氯甲烷标准值	三氯甲烷实测值	铅（以Pb计）标准值	铅（以Pb计）实测值	总砷标准值/(mg/L)	总砷实测值	镉标准值/mg/L	镉实测值	总α放射性标准值	总α放射性实测值	指标限值/毫克/升	通过限值/毫克/升	指标统计结论	通过限值指标统计结论	是否分析回测
**********	**********	1	0.29	2	0.86	0.01	0.0095	0.02	0.0006	0.01	0.0025	0.01	0.0001	0.005	0.0005	0.1	0.0216	97.5	0.125	0.875	是	否	分析结果正常
**********	**********	1	0.07	2	0.4	0.01	0.0061	0.02	0.0006	0.01	0.0025	0.01	0.0003	0.005	0.0005	0.1	0.0016	80.3	0.125	0.875	否	否	分析结果正常
**********	**********	1	0.12	2	1.36	0.01	0.005	0.02	0.001	0.01	0.0025	0.01	0.00008	0.005	0.0005	0.1	0.013	84	0.125	0.875	否	否	分析结果正常